

RZ/PTBS/ 116/11/2006

Poznań, dnia 2 listopada 2006 roku

Dotyczy: PN-33/06 Dostawa wraz z montażem urządzeń pomiarowych w systemie sprzedaży ratalnej dla zasobów PTBS.

W związku z zapytaniem dotyczącym w/w. sprawy, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 ze zm.) wyjaśniamy:

Zapytania:

1. Czy w ramach przetargu mogą być oferowane ciepłomierze ultradźwiękowe, a nie tylko mechaniczne?
2. Czy dopuszczalne jest oferowanie ciepłomierzy regenerowanych (powtórnie legalizowanych)?
3. Czy ciepłomierze przeznaczone są do montażu na powrocie czy na zasilaniu instalacji?
4. Czy załącznik nr 1 do projektu umowy będzie dostępny przed terminem złożenia oferty?

Odpowiedzi:

Ad. 1. W ramach przetargu mogą być oferowane tylko ciepłomierze mechaniczne.

Ad. 2. Nie.

Ad. 3. Informujemy, że wszystkie ciepłomierze przeznaczone do wymiany, z wyjątkiem zamontowanych w budynku przy ul. Sikorskiego 13, montowane są na powrocie. W budynku przy ul. Sikorskiego 13 ciepłomierze montowane są na zasilaniu.

Ad. 4. Informujemy, że załącznik nr 1 do projektu umowy, od dnia publikacji siwz jest dostępny na stronie internetowej www.ptbs.pl w odpowiednim folderze przetargu PN-33/06.

Przesłane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej traktując jako ważne i wiążące.

Prokurent
Krzysztof Spychała

**Wiceprezes Zarządu
Zastępca Dyrektora Naczelnego**
Janusz Łuczak
Za Zamawiającego