



Poznań, 11.07.2011 r.

Dotyczy: postępowania przetargowego nr ZP-9/PN/2011

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. informuje, że w trakcie postępowania przetargowego na „na dostawę i wymianę urządzeń pomiarowych w nieruchomościach stanowiących własność Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, wykonawcy zadali następujące pytania:

Pytanie 1:

Czy będą rozpatrywane oferty zawierające ciepłomierze z jednostrumieniowym przetwornikiem przepływu o przepływie $Q_n=0,6\text{m}^3/\text{h}$ w klasie pomiarowej 2, spełniające wszystkie pozostałe wymagania zawarte w siwz?

Pytanie 2:

Czy będą rozpatrywane oferty zawierające ciepłomierze z wielostrumieniowym przetwornikiem przepływu o przepływie $Q_n=1,0\text{m}^3/\text{h}$, spełniające wszystkie pozostałe wymagania zawarte w siwz?

Pytanie 3:

Czy dopuszcza się stosowanie wodomierzy dopuszczonych ZATWIERDZENIEM TYPU o parametrach: $Q_n=1,5\text{m}^3/\text{h}$, klasa dokładności Av/Bh?.

Pytanie 4:

Czy dopuszcza się zastosowanie ciepłomierzy ultradźwiękowych?

Działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), zamawiający odpowiada:

Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia zgodnie z Rozdziałem III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia niniejszego postępowania i nie wyraża zgody na zastosowanie innych urządzeń pomiarowych niż zostało to określone.

Prezes Zarządu

Arkadiusz Stasić

Specjalista ds. zamówień publicznych

Jerzy Czaplinski

POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO sp. z o.o. w POZNANIU