



Poznań, 8.7.2016 r.

Dotyczy: zapytania wykonawcy w sprawie ZP-8/PN/2016 pt. „Przetarg nieograniczony na dostawę i wymianę urządzeń pomiarowych zimnej i ciepłej wody oraz ciepłomierzy w nieruchomościach stanowiących własność Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. informuje, że Wykonawca zadał dodatkowe pytanie w związku z odpowiedzią udzieloną przez Zamawiającego w dniu 8.07.2016 r. na pytanie nr 5 dotyczące średnicy DN ciepłomierzy.

Wobec powyższego Zamawiający poniżej podaje treść zapytania i odpowiedź

Pytanie.

W związku z odpowiedzią na pytanie nr 5 o średnice ciepłomierzy przeznaczonych do wymiany proszę o informację czy zamawiający wymaga wstawienia w miejsce istniejących ciepłomierzy DN 20 liczników o tej samej średnicy czy też dopuszcza wstawienie w ich miejsce przejściówek z DN 20 na DN 15 oraz ciepłomierzy o średnicy DN15.

Odpowiedź.

Zamawiający wymaga wstawienia w miejsce istniejących ciepłomierzy, fabrycznie nowych ciepłomierzy o tej samej średnicy. Tym samym informuje, że nie dopuszcza montowania przejściówek w celu umożliwienia montażu ciepłomierzy o innej średnicy.

Prezes Zarządu

Andrzej Konieczny
Andrzej Konieczny

Specjalista ds. zamówień publicznych

Jerzy Czaplinski
Jerzy Czaplinski